

認 定 試 験 者 認 定 表

認定番号 MAB-513-N 事業所名 日東エンジニアリング株式会社
 機器の種類 弁 事業所所在地 群馬県渋川市大崎1466
 認定年月日 平成14年12月25日

適 用 規 則	認 定 仕 様 範 囲						そ の 他	
	名称(型式)	材料(本体)	材料グループ	設 計 温 度		設 計 圧 力		口 径
				最 高	最 低			
一般則第6条 第1項 第11号 第12号 第13号 第43号 ホ、ハ 一般則第40条 第4号 へ 一般則第55条 第1項 第7号 第8号	玉 形 弁	低温用炭素鋼	G 2	5 2 5 °C	- 6 0 °C	2. 0MPa以下	150A以下	
						2. 2MPa以下	100A以下	
						9. 2MPa以下	40A以下	
	逆 止 弁	低温用炭素鋼	G 2	5 2 5 °C	- 6 0 °C	2. 0MPa以下	100A以下	
	安 全 弁	低温用炭素鋼	G 2	5 2 5 °C	- 6 0 °C	2. 0MPa以下	100A以下	
その他の弁 (緊急遮断弁)	低温用炭素鋼	G 2	5 2 5 °C	- 6 0 °C	2. 0MPa以下	100A以下		
液石則第6条 第1項 第17号 第18号 第19号 第36号 ホ、ハ 液石則第41条 第4号 へ 液石則第53条 第1項 第6号 第9号 コンビ則第5条 第1項 第17号 第18号 第19号 コンビ則第9条 第1項 第5号 第6号							—	