認定試験者認定表

認定番号　MAB－５１３－N－１　　事業所名　日東エンジニアリング株式会社

機器の種類　弁　類　　事業所所在地　群馬県渋川市渋川１４６６番地

認定年月日　令和６年　３月　１９日

適用規則	認定仕様範囲							その他
	名称（型式）	材料（本体）	材料グループ	設計温度 最高	設計温度 最低	設計圧力	口径	
一般則第６条 第１項第11号 第12号 第13号 （同号を引用する一般則第７条の３、第８条の２等の圧縮水素スタンド等に係るものを除く） 一般則第６条 第１項第43号ホ，ヘ 一般則第４０条 第４号ヘ 一般則第５５条 第１項第７号 第８号 液石則第６条 第１項第17号 第18号 第19号 液石則第６条 第１項第36号ホ，ヘ 液石則第４１条 第４号ヘ 液石則第５３条 第１項第６号 第９号 コンビ則第５条 第１項第17号 第18号 第19号 （同号を引用するコンビ則第７条の３等の圧縮水素スタンドに係るものを除く） コンビ則第９条 第５号 第６号	玉形弁	低温用炭素鋼	Ｇ２	５２５℃	－６０℃	２．０MPa 以下	１５０A以下	―――
						２．２MPa 以下	１００A以下	
						９．２MPa 以下	４０A以下	
	逆止弁	低温用炭素鋼	Ｇ２	５２５℃	－６０℃	２．０MPa 以下	１００A以下	
	安全弁	低温用炭素鋼	Ｇ２	５２５℃	－６０℃	２．０MPa 以下	１００A以下	
						２．０MPa 以下	１００A以下	（注）シートリングの材料は、ステンレス鋼Ｇ４とする。
	その他の弁（緊急遮断弁）	低温用炭素鋼	Ｇ２	５２５℃	－６０℃	２．０MPa 以下	１００A以下	―――